

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002  
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° LYC-06-1172 L**

et 1 annexe de 5 pages

MATERIAU présenté par : Verseidag seomee U.S., Inc.  
4 Aspen Drive  
Randolph, NJ 07869

MARQUE COMMERCIALE : V 300

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100% chlorofibres ignifugé dans la masse.  
Masse surfacique nominale : 300 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0.7 mm

RAPPORT D'ESSAI : N° LYC-06-1172 du 8 février 2006

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 8 février 2006

Directeur ou son représentant  
Jacques - Hervé LEVY



ACCREDITATION  
N° 1-4101\*  
PORTEE  
COMMUNIQUEE  
SUR DEMANDE

# Prüfzeugnis

Nr. PZ III/B-02-089

vom 04.09.2002, 1. Ausfertigung

---

Antragsteller: **Verseidag seeme U.S., Inc.**  
4 Aspen Drive  
Randolph, NJ 07869

Antragssache: Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1)  
nach DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998

Gegenstand: weißes Gewebe aus PVC „V300“

Probeneingang: 12.08.2002

Probenahme: durch Auftraggeber

Kennzeichnung: ohne

Prüfdatum: 26.08.2002 (Prüfung im Brandschacht)  
26.08.2001 (Prüfung im Brennkasten)

Dieses Prüfzeugnis umfasst 6 Textseiten und 3 Anlagen.

Im bauaufsichtlichen Verfahren dient dieses Prüfzeugnis als Grundlage für die vorgeschriebenen Verwendbarkeitsnachweise und ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis. Dieses Prüfzeugnis darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung - auch auszugsweise - bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH.

---

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt  
für das Bauwesen Leipzig mbH.  
Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter, Dipl.-Ing. Frank Dehn,  
Dipl.-Phys. Ingolf Kotthoff  
Sitz: Hans-Weigel-Straße 2 b · 04319 Leipzig  
Telefon: 03 41 / 65 82-134, -136  
Fax: 03 41 / 65 82-197  
E-Mail: brandschutz@mfpa-leipzig.de

Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17719  
USt.-IdNr.: 813200649  
Bankverbindung: Sparkasse Leipzig  
Kto-Nr. 1100 560 781  
BLZ 860 555 92